

DARABVIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

Gyártó cég neve: V24 CSOPORT KFT	Kisfeszültségű kapcsoló és vezérlőberendezések	Azonosító: CSOPORTOS MÉRŐHELYEK
		Dátum:2020.12.21.
		Munkaszám: 2020_0055

Létesítmény:TÁRSASHÁZ 1026 BUDAPEST GÁBOR ÁRON UTCA 17.

Berendezés adatai

Típusa: HENSEL CSOPORTOS MÉRHELYEK	Jele:2020_0055_R00	Gyártási száma: 2020_0055_R00/11/02
Üzemi feszültség:(V) 400	Frekvencia:(Hz) 50	Névleges áramerősség:(A) 80
ÉV. rendszer: TN	ÉV. Oszt.: II.	Zárlati áram (kA) 400
Mezők száma:1	Méret (MxSzxMé):2400X1500X40	IP védettség: 65
Névleges szigetelési feszültség: (V):	Segédüzemi áramkörök feszültsége (V):	
Vonatkozó szabvány:	MSZ EN 60439-1 :2000 MSZ EN 60439-3 :1995	Az elosztó-berendezés típusa: CSOPORTOS MÉRŐHELYEK

I. MEGTEKINTÉS, VILLAMOS MŰKÖDÉSI VIZSGÁLAT (MSZ EN 60439-1:2000 8.3.1)

1. Egyeztetés a tervdokumentációval, jelölések, tájékoztatás	Megfelel
2. Főáramkörök kialakításának ellenőrzése	Megfelel
3. Segédáramkörök kialakításának ellenőrzése	Megfelel
4. Készülékek beépítésének ellenőrzése	Megfelel
5. Védettségi fokozat ellenőrzése	Megfelel
6. Kúszóáramutak ellenőrzése	Megfelel
7. Léggözők ellenőrzése	Megfelel
8. Villamos működés ellenőrzése	Megfelel
9. Mechanikai működés ellenőrzése	Megfelel

II. DIELEKTROMOS VIZSGÁLAT (MSZ EN 60439-1:2000 8.3.2.)

Áramkörök	Főáramkör	Főáramkörrel közvetlenül táplált segédáramkörök	Főáramkörhöz közvetlenül nem csatlakozó segédáramkörök
Névleges szigetelési feszültség U_i (V)			
Dielektromos próbafeszültség: $U_{ff}(V); f=50\text{Hz}$			
Próbafeszültség alkalmazásának időtartama (s)			

Dielektromos vizsgálókészülék:

Típus:	Gyári szám:	Kalibrálva:
--------	-------------	-------------

1. A vizsgáló feszültségek alkalmazásának folyamán áttütés vagy átívelés nem történt

Megfelel

A VÉDŐINTÉZKEDÉSEK ÉS VÉDŐÁRAMKÖRÖK VILLAMOS FOLYTONOSSÁGÁNAK ELLENŐRZÉSE (MSZ EN 60439-1:2000.8.3.3.).

1. Szemrevételezéses ellenőrzés	Megfelel
---------------------------------	----------

Minősítés: MEGFELEL

Vizsgált berendezés vonatkozó szabványoknak megfelel, azoktól eltérés nem vált szükségessé.

Készítette: Mészáros Péter

Aláírás: