

Kezelési és használati utasítás összekötő berendezéshez

Társasház (Bp. II. ker. Gábor Áron u. 17.) összekötő berendezésében található első túláramvédelmi szekrény, csoportos mérőhelyek, mért fővezeték áthúzó dobozok burkolatait eltávolítani csak feszültségmentes állapotban, kizárólag szakképzett villanszerelőnek szabad.

A fogyasztásmérő szekrényeken található nyíló ablakok, a lakásokhoz tartozó főbiztosíték (kismegszakítók) kezelésére szolgál. Az ablakon lévő füleket felfelé húzzuk, miközben felfelé nyitjuk az ablakot. Amikor a kismegszakítón elvégeztük a le vagy felkapcsolást, utána mindig gondosan csukjuk vissza a kezelő ablakot a fogyasztásmérő szekrényen, hogy ne alakuljon ki páralecsapódás, ne ázzon be.

Minden fogyasztásmérő hovatartozása meg van jelölve. A lakás kiselosztó szerelésekor a villanszerelő könnyen beazonosíthatja, mely kismegszakítót kell lekapcsolni a biztonságos munkavégzéshez. FELKAPCSOLNI TILOS táblát kell kihelyezni a szerelés idejére, valamint LOTO kizáró eszközzel meg akadályozni a hozzáférhetőséget vagy kulccsal zárni a kezelőablakot.

A fogyasztásmérő szekrényeken lévő kis ablakot egyedi zárszerkezettel lehet ellátni, ami nem tartozéka a jelenleg kivitelezett csoportos mérő szekrénynek. Megrendelésre biztosítani tudjuk a zár beszerelését.

A felhelyezett plombákat eltávolítani nem szabad, csak az áramszolgáltató szakembereinek, illetve a regisztrált villanszerelőnek.

Tűzesetkor a csoportos mérőknél elhelyezett TŰZESETI KAPCSOLÓ „KI” feliratra fordítva a mozgató kart kapcsolhatjuk le a Társasházat az elektromos hálózatról.

A visszakapcsolást a „BE” feliratra fordítva tudjuk elvégezni miután a szükséges ellenőrzéseket elvégeztettük az érintésvédelmi felülvizsgálóval és biztonságosnak minősítette a hálózatot a visszakapcsoláshoz.

Indokolatlanul soha ne kapcsoljuk a TŰZESETI KAPCSOLÓT.

A csoportos mérőszekrény, valamint az első túláramvédelmi szekrény burkolata erős műanyagból készült, de nem törhetetlen. Óvni kell a fizikai behatásoktól, és ha sérülés pl. repedés látható a burkolaton, azonnal villanszerelőt kell hívni és haladéktalanul a sérült burkolatot ki kell cseréltetni.

Karbantartás: Lásd a karbantartási utasításokban.