

Kapcsolókészülék neve

E15 ELOSZTÓ 3. EMELET B

Beruházó

MIASSZONYUNKRÓL NEVEZETT KALOCSAI

Mária utca 20
1085 Budapest

Szállítási cím (építkezés)

Mária utca 20.
1085 Budapest

Projekt

E15 ELOSZTÓ 3. EM. B
3. EMELET BAL OLDAL

Megjegyzés

MIASSZONYUNKRÓL NEVEZETT KALOCSAI
ISKOLANŐVÉREK TÁRSULATA

Létrehozva	2023. 08. 30.	Rendelési szám	WWW.VILLANYSZER ELO24.HU	Következő ellenőrzés	2024. 08. 19.
Rajzszám	638289830349023894	Építési szerződés		Oldalak száma	15

A kapcsolóberendezés mechanikailag ellenőrizve.

A kapcsolóberendezés villamosan ellenőrizve.

Figyelem: a készülékek méretezésénél vegye figyelembe az MSZ EN 61439 előírásait!

Megjegyzés :



Projekt specifikáció - anyaglista

Rendelési szám	Név	Mennyiség	Hőmérséklet határ [°C]	Hővesztés [Watt]
BK080158--	Falonkívüli kiselosztó 4 soros, 72KE, teli ajtó falonkívüli lakáselosztó, 4 soros, 72 modulos, teli ajtó, IP 40, MA=652 SZÉ=396 MÉ=112mm	1	Min: -25,0 Max: 60,0	-68
AM617106--	Kismegszakító AMPARO 6kA, C 6A, 1 pólusú AKCIÓS ÁR ÉRVÉNYESSÉGE: 2023.08.31.	21	Min: -35,0 Max: 70,0	39,9
AM617110--	Kismegszakító AMPARO 6kA, C 10A, 1 pólusú AKCIÓS ÁR ÉRVÉNYESSÉGE: 2023.08.31.	21	Min: -35,0 Max: 70,0	25,2
AM617132--	Kismegszakító AMPARO 6kA, C 32A, 1 pólusú AKCIÓS ÁR ÉRVÉNYESSÉGE: 2023.08.31.	3	Min: -35,0 Max: 70,0	8,1
AR054103--	Hibaáram kapcsoló AMPARO 10kA 40A, 4 pólusú, 30mA, A AKCIÓS ÁR ÉRVÉNYESSÉGE: 2023.08.31.	1	Min: -25,0 Max: 60,0	17
AM617116--	Kismegszakító AMPARO 6kA, C 16A, 1 pólusú AKCIÓS ÁR ÉRVÉNYESSÉGE: 2023.08.31.	3	Min: -35,0 Max: 70,0	5,7
AM617113--	Kismegszakító AMPARO 6kA, C 13A, 1 pólusú AKCIÓS ÁR ÉRVÉNYESSÉGE: 2023.08.31.	3	Min: -35,0 Max: 70,0	5,7




Pozíció táblázat

Rendelési szám	Pozíció	Rendelési szám	Pozíció	Rendelési szám	Pozíció
AM617106--	-F 4,-F 5,-F 6,-F 7,-F 8,-F 9,-F 10,-F 11,-F 12,-F 13,-F 14,-F 15,-F 16,-F 17,-F 18,-F 19,-F 20,-F 21,-F 22,-F 23,-F 24	AM617110--	-F 25,-F 26,-F 27,-F 28,-F 29,-F 30,-F 31,-F 32,-F 33,-F 34,-F 35,-F 36,-F 37,-F 38,-F 39,-F 40,-F 41,-F 42,-F 43,-F 44,-F 45	AM617113--	-F 46,-F 47,-F 48
AM617116--	-F 49,-F 50,-F 51	AM617132--	-F 1,-F 2,-F 3	AR054103--	-Q 1





Áramkör jegyzék

Pozíció	Villamos leírás	Megjegyzések
-F 1	C/32A/1	FŐBIZTOSÍTÉK L1
-F 2	C/32A/1	FŐBIZTOSÍTÉK L2
-F 3	C/32A/1	FŐBIZTOSÍTÉK L3
-F 4	C/6A/1	VILÁGÍTÁS 301-302-303
-F 5	C/6A/1	VILÁGÍTÁS 301-302-303
-F 6	C/6A/1	VILÁGÍTÁS 301-302-303
-F 7	C/6A/1	VILÁGÍTÁS 307-308
-F 8	C/6A/1	VILÁGÍTÁS 307-308
-F 9	C/6A/1	VILÁGÍTÁS 307-308
-F 10	C/6A/1	VILÁGÍTÁS 323-324
-F 11	C/6A/1	VILÁGÍTÁS 323-324
-F 12	C/6A/1	VILÁGÍTÁS 323-324
-F 13	C/6A/1	VILÁGÍTÁS 325-326
-F 14	C/6A/1	VILÁGÍTÁS 325-326
-F 15	C/6A/1	VILÁGÍTÁS 325-326
-F 16	C/6A/1	VILÁGÍTÁS 322
-F 17	C/6A/1	VILÁGÍTÁS 322
-F 18	C/6A/1	VILÁGÍTÁS 322
-F 19	C/6A/1	FOLYOSÓ VILÁGÍTÁS
-F 20	C/6A/1	FOLYOSÓ VILÁGÍTÁS
-F 21	C/6A/1	FOLYOSÓ VILÁGÍTÁS
-F 22	C/6A/1	WC VILÁGÍTÁS
-F 23	C/6A/1	TARTALÉK
-F 24	C/6A/1	TARTALÉK
-F 25	C/10A/1	323-324 DUGALJ
-F 26	C/10A/1	323-324 DUGALJ
-F 27	C/10A/1	323-324 DUGALJ
-F 28	C/10A/1	324 -325-326 DUGALJ
-F 29	C/10A/1	324 -325-326 DUGALJ
-F 30	C/10A/1	324 -325-326 DUGALJ
-F 31	C/10A/1	322 DUGALJ
-F 32	C/10A/1	322 DUGALJ
-F 33	C/10A/1	322 DUGALJ
-F 34	C/10A/1	303 DUGALJ
-F 35	C/10A/1	302 DUGALJ
-F 36	C/10A/1	301 DUGALJ
-F 37	C/10A/1	308 BOJLER
-F 38	C/10A/1	307 BOJLER
-F 39	C/10A/1	307 DUGALJ
-F 40	C/10A/1	NŐI FÉRFI WC DUGALJ
-F 41	C/10A/1	NŐI FÉRFI WC DUGALJ
-F 42	C/10A/1	NŐI FÉRFI WC DUGALJ
-F 43	C/10A/1	PADLÁS, FELVONÓ GÉP.H. VILÁGÍTÁS
-F 44	C/10A/1	PADLÁS, FELVONÓ GÉP.H. VILÁGÍTÁS
-F 45	C/10A/1	FELVONÓ-PADLÁS, FELVONÓ GÉP.H. VILÁGÍTÁS
-F 46	C/13A/1	?
-F 47	C/13A/1	?
-F 48	C/13A/1	ÜRES
-F 49	C/16A/1	? TÁBLÁHOZ (47 ALÁ)
-F 50	C/16A/1	? TÁBLÁHOZ (33 ALÁ)
-F 51	C/16A/1	? TÁBLÁHOZ (18 ALÁ)



V24 CSOPORT KFT	E15 ELOSZTÓ 3. EM.	MIASSZONYUNKRÓL	MEVE utca 20.	WWW.VILLANYSZERELO24.HU
Mészáros Péter	3. EMELET BAL OLDAL	V24 CSOPORT KFT.	1085 Budapest	1
	2023. 08. 30.			638289830349023894







FÉRFI WC DUGALJ NŐI FÉRFI WC DUGALJÁS, FELVONÓ GÉP.H. VILÁGÍTÁS ? ÜRES ? TÁB


NŐI FÉRFI WC DUGALJÁS, FELVONÓ GÉP.H. VILÁGÍTÁS ? TÁBLÁHOZ (47 ALÁ)

V24 CSOPORT KFT	E15 ELOSZTÓ 3. EM. B	MIASSZONYUNKRÓL NEVEZET	MÁB	20	WWW.VILLANYSZERELŐ24.HU
Mészáros Péter	3. EMELET BAL OLDAL	[24] V24 CSOPORT KFT.	1085 Budapest	2/6	
	2023. 08. 27.				638289830349023894






23-324 DUGALJ	324 -325-326 DUGALJ	322 DUGALJ	322 DUGALJ	VILÁGÍTÁS 301-302-303	VILÁ
324 -325-326 DUGALJ	324 -325-326 DUGALJ	322 DUGALJ	322 DUGALJ	VILÁGÍTÁS 301-302-303	VILÁGÍTÁS 301-302-303
1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
V24 CSOPORT KFT					
E15 ELOSZTÓ 3. EM. B					
3. EMELET BAL OLDAL					
Mészáros Péter					
2023. 08. 27.					
[24] V24 CSOPORT KFT.					
MIASSZONYUNKRÓL NEVEZET					
1085 Budapest					
www.villanyyszerelo24.hu					
4/6					
638289830349023894					



V24 CSOPORT KFT	E15 ELOSZTÓ 3. EM. B	MIASSZONYUNKRÓL NEVEZET	1085 Budapest	www.villanyyszerelo24.hu
Mészáros Péter	3. EMELET BAL OLDAL	[24] V24 CSOPORT KFT.	1085 Budapest	5/6
	2023. 08. 27.			638289830349023894





Hőmérséklet emelkedés számítás

Szekrény típus

BK080158--

Szekrény méretek

Szélesség

395 mm

Magasság

654 mm

Mélység

112 mm

Min. környezeti hőmérséklet

15 °C

Max. környezeti hőmérséklet

30 °C

Hőmérséklet a szekrény tetejénél

51,6 °C

Hőmérséklet emelkedés a szekrény tetejénél

21,6 K

Szekrény elhelyezés

Falhoz állított

Feltételezett terhelési tényező

0,600

Betáplálás névleges áramerőssége

32 A

Komponens hőveszteség

101,6 Watt

Maradék hőleadó képesség

51,5 Watt

További hőveszteség

0,0 Watt

Szabványok


EN61439_1, EN61439_3

Értékelés

A választott szekrény és készülékek kombinációja az IEC 60890 szerint megfelel.

A melegedés számítás max. 630A-es betáplálásig alkalmazható.

Megfelelőségi nyilatkozat



V24 CSOPORT KFT
Mészáros Péter
Tigriskő utca 22 A1
1188 Budapest
+36306040927
villanyszerelononstop@gmail.com
VILLANYSZERELO24.HU

Kijelentjük, hogy a termék megfelel a követelményeknek és a műszaki előírásoknak. A termék normál körülmények között biztonságos és megfelel az elektromágneses összeférhetőség műszaki követelményeinek.

Név	E15 ELOSZTÓ 3. EM. B
Rendelési szám	BK080158--
Számítás azonosító	638289830349023894
Leírás	3. EMELET BAL OLDAL II. osztály 400 V 32 A 50 Hz
IP védettség	IP40
EMC szabvány	
Szabványok	EN61439_1,EN61439_3
Gyártás ideje hó/év	35 / 23

Hely :
Dátum :

Név :
Munka megnevezése :

Adattábla

[24] V24 CSOPORT KFT.		V24 CSOPORT KFT Mészáros Péter 1188 Budapest Tigriskő utca 22 A1		CE 35 / 23
		Figyelem!		
A burkolat eltávolítása veszélyes. Üzembehelyezés előtt ellenőrizze a kötésponokat!				
Rendelési szám	BK080158--	Méret	395 x 654 x 112	
Gyártás ideje hó/év	35 / 23	Hálózat	TN-S	
Max. környezeti hőmérs	30 °C	Fzisok száma	3	Védettség II. osztály
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61439-1	<input type="checkbox"/> EN 61439-2	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61439-3		
<input type="checkbox"/> ÖVE-IM 12/1980	<input type="checkbox"/> IEC/EN 60670-24			
Névleges feszültség Un	<u>400 V</u>	Névleges áram InA	<u>32 A</u>	
Vezérlő feszültség AC	<u>400 V</u>	DC	<u>0 V</u>	
Névleges frekvencia f	<u>50 Hz</u>	Zárlati áram Icw	<u>6 kA</u>	
Feltételezett terhelési tényező RDF	<u>0,600</u>	IP védettség	<u>IP40</u>	
Számítás azonosító	<u>638289830349023894</u>	Tömeg	<u>9,0 kG</u>	
Rendelési szám	<u>WWW.VILLANYSZERELO24.HU</u>			